



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

41- 902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel. (48 32) 282-25-25, fax: (48 32) 282-26-81

Biuro Zarządu: tel. (48 32) 38-80-400

www.csrg.bytom.pl

e-mail: info@csrg.bytom.pl

KRS: 0000233325



Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. jako wyspecjalizowana jednostka ratownictwa górniczego oferuje swoje usługi w zakresie:

- pełnego zakresu praca ratowniczo-technicznych zakładów górniczych,
- specjalistycznych prac ratowniczych podczas prowadzonych akcji,
- prac prewencyjnych,
- szkoleń z zakresu ratownictwa i ewakuacji zgodnie z rozporządzeniem w ruchu zakładów górniczego.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. świadczy swoje usługi w następujących miejscach:

- zawodowych pogotowia i czarnych specjalistycznych ratowniczych Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu,
- pogotowia Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jankowicach,
- pogotowia Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Tychach,
- pogotowia Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu,
- pogotowia Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrze,
- laboratorium specjalistycznych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Usług Specjalistycznych
CEN-RAT Sp. z o.o.



Centrum Usług Medycznych
CEN-MED Sp. z o.o.



ZESPÓŁ ATESTACYJNY NR 2

Data 25.04.2005 r.

OPINIA TECHNICZNA 5/2005

o przydatności sprzętu do pracy w podziemiach kopalni.

1. ZAKRES OPINII.

Opinia dotyczy oceny sprzętu pod względem przydatności, w zakresie poprawności działania, zgodności z wymaganiami norm i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

2. ZLECENIODAWCA.

„BOXMET-TRADE” Spółka z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

3. NAZWA SPRZĘTU.

Gaśnica proszkowa typ: GP-6x - ABC

4. PRODUCENT.

Yuyao Orient Fire Safety Equipment Co., Ltd
WuCheYan, Yuyao, Ningbo
China 315466, Chiny

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ .

Analiza dokumentacji ujętej w punkcie 5.3

7 . TREŚĆ OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uwzględniając normy i przepisy górnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujętej w punkcie 5.3 pozytywnie opiniuje stosowanie gaśnicy proszkowej typ GP-6x-ABC w podziemnych wyrobiskach górniczych do gaszenia pożarów grupy A B i C.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo BOXMET-TRADE Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2005r z wnioskiem o wydanie opinii technicznej do stosowania wyrobu w podziemnych wyrobiskach kopalń.

ZESPÓŁ ATESTACYJNY Nr 2
przy CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO s.a.
dla sprzętu przeciwpożarowego,
urządzeń i materiałów górniczych
ATESTATOR
mgr inż. Wiesław TOMASZCZAK

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO s.a.
DYPLOMATYKA TECHNICZNA
mgr inż. Andrzej KUSZEWSKI