

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3837/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOXMET-TRADE Sp. z o. o.

Piskorzów 51

58-250 Pieszyce

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica na dwutlenek węgla (CO₂) (gaśnica śniegowa) typ GS - 5x B

produkowany przez:

TAILIAN FIRE CO., LTD.

No. 108 Yangxi Road, Southwest New Development Zone

Huzhou City, Zhejiang, Chiny

w zakładzie
produkcyjnym:

TAILIAN FIRE CO., LTD.

No. 108 Yangxi Road, Southwest New Development Zone

Huzhou City, Zhejiang, Chiny

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5290/2019 z dnia 27.06.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1901/BU/2019 z dnia 10.10.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędów i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 3485/BC/07 z dnia 11.09.2007 r., sprawozdanie z badań nr 4093/BC/08 z dnia 03.07.2007 r., sprawozdanie z badań nr 3869/BC/08 z dnia 25.03.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP oraz sprawozdanie z badań nr 1896/BM-3/04 z dnia 15.10.2004 r. wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BM-3 CNBOP.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3837/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa: od **21.10.2019 r.** do **20.10.2024 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 6 marca 2023 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3837/2019 z dnia 21.10.2019 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3837/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica na dwutlenek węgla (CO₂) (gaśnica śniegowa) typ GS - 5x B

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita	~ 14,7 kg
Masa środka gaśniczego	5 kg
Rodzaj środka gaśniczego	dwutlenek węgla (CO ₂)
Czas działania	min. 9 s
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	216 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	310 bar
Zakres temperatur stosowania	od -20°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 55 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 6 marca 2023 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3837/2019 z dnia 21.10.2019 r.