

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4882/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

stwierdza, że wyrób:
produkowany przez:

Gaśnica pianowa typ GWP-6x AB

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce

w zakładzie
produkcyjnym:

TAILIAN FIRE CO., LTD.
No. 108 Yangxi Road, Southwest New Development Zone
Huzhou City, Zhejiang, Chiny

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6526/2022 z dnia 08.04.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 9/BU/17 z dnia 07.03.2017 r., sprawozdanie z badań nr 289/BU/22 z dnia 24.01.2023 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 5226/BC/11 z dnia 01.09.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 4499/BC/09 z dnia 15.12.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden oraz sprawozdanie z badań nr EWN/110/E/14-4 z dnia 27.08.2014 r. wykonanych w Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4882/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa:

od 03.03.2023 r.

do 02.03.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 3 marca 2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4882/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica pianowa typ GWP-6x AB

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i B
Masa całkowita	~ 7,70 kg
Ilość środka gaśniczego	6 L
Rodzaj środka gaśniczego	3% wodny roztwór środka pianotwórczego FireFilm-Premix 3% AFFF
Czas działania	min. 12 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 8 A i 113 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 3 marca 2023 r.