



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2882/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOXMET-TRADE Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pleszyce

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica pianowa typ GWP-6x AB

produkowany przez:

BOXMET-TRADE Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pleszyce

w zakładzie produkcyjnym:

DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY
No. 108, Yangxi Road
Huzhou City, Zhejiang, P.R.China

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 3882/2016 z dnia 10.10.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 9/BU/17 z dnia 07.03.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 5226/BC/11 z dnia 01.09.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr EWN/110/E/14-4 z dnia 27.08.2014 r. wykonanych w Laboratorium Wysokich Napięć oraz sprawozdanie z badań nr BT-48/04 z dnia 20.10.2004 r. wykonanych w Institut Der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2882/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres ważności świadectwa:

od **28.03.2017 r.**

do **27.03.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 28 marca 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2882/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica pianowa typ GWP-6x AB

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i B
Masa całkowita	ok. 7,70 kg
Objętość środka gaśniczego	6 l
Rodzaj środka gaśniczego	3% wodny roztwór środka pianotwórczego FireFilm-Premix 3% AFFF
Czas działania	min. 12 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	18 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 8 A i 113 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85 poz. 553)

DYREKTOR CNBOP-PIB

brg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 28 marca 2017 r.

Strona 2/2