



**CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
w BYTOMIU**

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 ; tel. (032) 2822525, fax. (032) 2822681
e-mail : info@csrg.bytom.pl

Zespół
Atestacyjny
Nr 2

OPINIA TECHNICZNA Nr 15/2014/2019

Zlecenie nr	
Nazwa Zleceniodawcy	„BOXMET-TRADE” Sp. z o.o.
Adres Zleceniodawcy	Piskorzów 51, 58 - 250 Pieszyce
Producent	„BOXMET-TRADE” Sp. z o.o.
Adres Producenta	Piskorzów 51, 58 - 250 Pieszyce
Identyfikacja obiektu badań	Gańnica proszkowa GP-6z ABC
Data zlecenia/dostarczenia próbki	25.10.2019 r.
Data przeprowadzenia badań	30.10.2019 r.
Zakres badania	Ocena urządzenia pod względem przydatności, w zakresie poprawności działania, zgodności z wymaganiami norm i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

W y n i k i b a d a n i a

Spis treści :	Tytuł	Ilość stron
	Opinia Techniczna nr 15/2014/2019 o przydatności urządzenia do pracy w podziemnych wzrostkach zakładów górniczych	2
Uwagi	Uzyskane wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionego obiektu badań. Niniejsze sprawozdanie może być powielane tylko w całości. Łączna ilość stron: 2	
Rozdzielnik	1x adresat, 1x a/a	

Opracował	Zatwierdził
ZESPOŁ ATESTACYJNY Nr 2 przy CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. dla sprawozdań przydatności, zerowego, urządzeń i urządzeń w górnictwie ATESTATOR mgr inż. Wiesław TOMASZCZAK Imię i Nazwisko Podpis	CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. p.o. Dyrektora Technicznego Zastępca Kierownika Stacji Ratownictwa Górniczego mgr inż. Przemysław Kotniewicz Imię i Nazwisko Podpis
Data : 30.10.2019 r.	Uwagi: Aktualizacja Opinii 15/2014

Nr egzemplarza :

1. CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa GP-6x ABC napełniona proszkiem DELEI FIRE ABC służy do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 245 kV. Zawarty w gaśnicach proszek gasi poprzez katalizę ujemną płomienia /inhibitor procesu palenia/.

1.2. Dane znamionowe:

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 10,5 kg
Masa środka gaśniczego	- 6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
Czas działania	- min. 15 s
Ciśnienie robocze	- 1,8 MPa
Temperatura eksploatacji	od -30 do + 60 ⁰ C
Minimalna skuteczność gaśnicza	obiekt 27A i 183 B

1.3. Dokumentacja:

- PN-EN 3-6 Sprzęt pożarniczy . Gaśnice przenośne ark 01-06.
- Świadectwo Dopuszczenia Nr 3834/2019 Gaśnica proszkowa typ GP-6z-ABC. CNBOP Józefów 16 października 2019 r
- Sprawozdanie z badań Nr EWN/110/E/14-1 „Badania napięciowe Gaśnic GP-6z ABC na napięcie $U_m=245$ kV” Warszawa lipiec 2014 r.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.

Analiza dokumentacji ujętej w punkcie 1.3

3. TREŚĆ OPINII TECHNICZNEJ.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu uwzględniając normy i przepisy górnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujętej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie gaśnicy proszkowej typ GP-6z-ABC w podziemnych wyrobiskach górniczych do gaszenia pożarów grupy A, B i C.

4. PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ.

Pismo BOXMET-TRADE Sp. z o.o. z dnia 25.10.2019 r.