

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4656/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ GP-12x ABC

produkowany przez:

BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

w zakładzie produkcyjnym:

TAILIAN FIRE CO., LTD.
No. 108 Yangxi Road, Southwest New Development Zone
Huzhou City, Zhejiang, Chiny

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6471/2022 z dnia 18.02.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2161/BU/16 z dnia 01.03.2017 r., sprawozdanie z badań nr 213/BU/22 z dnia 17.05.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 4499/BC/09 z dnia 15.12.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC oraz sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4656/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od **23.05.2022 r.**

do **22.05.2027 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 23 maja 2022 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 4656/2022****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Gaśnica proszkowa typ GP-12x ABC**

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 15 kg
Ilość środka gaśniczego	12 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC 30%
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 43 A i 233 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 23 maja 2022 r.