


LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ



INSTYTUTU ENERGETYKI



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr EWN/110/E/14-1

”Badania możliwości stosowania gaśnic GP-6z ABC firmy
BOXMET-TRADE do gaszenia urządzeń elektrycznych w sieci 220 kV
o najwyższym napięciu 245 kV”

Warszawa, lipiec 2014 r.



**LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ
INSTYTUTU ENERGETYKI**

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,
fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

EWN/110/E/14-1

Str. 2/6

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR EWN/110/E/14-1

OBIEKT BADAŃ: Gaśnica proszkowa GP-6z ABC zawierająca proszek gaśniczy Delei Fire ABC

PRODUCENT: BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

BADANIA WYKONANO NA ZAMÓWIENIE: PRODUCENTA

RODZAJ BADAŃ: Badania napięciowe

PROCEDURA BADAŃ: wg uzgodnionego programu

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU: 21 lipiec 2014 r.

DATA WYKONANIA BADAŃ: 29 lipiec 2014 r.

WYNIK BADAŃ: DODATNI

PROWADZĄCY BADANIA:

Adam Wielonek



PODPIS

AUTORYZUJĄCY BADANIA:

**prof. nadzw. dr hab. inż.
January L. Mikulski**



PODPIS

Warszawa, lipiec 2014 r.

Bez pisemnej zgody laboratorium nie zezwala się na publikowanie lub reprodukcję sprawozdań w innej postaci niż jego kompletna kopia