

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1299-CPR-0150

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 (25H)
H25-Z-20, H25-Z-30, H25-Z-KP-20, H25-Z-KP-30, H25-Z-K-20, H25-Z-K-30, H25B-Z-20, H25B-Z-30, H25B-Z-KP-20, H25B-Z-KP-30, H25BW-Z-KP-20, H25BW-Z-KP-30, H25S-Z-20, H25S-Z-30, H25S-Z-KP-20, H25S-Z-KP-30, H25S-Z-K-20, H25S-Z-K-30, H25-B-W-20, H25-B-W-30, H25-B-NW-20, H25-B-NW-30, H25SS-Z-20, H25SS-Z-30, H25SS-Z-KP-20, H25SS-Z-KP-30, H25SS-Z-K-20, H25SS-Z-K-30
Hydrant wewnętrzny wężkowy DN25 (25HP)
H25-W-20, H25-W-30, H25-W-KP-20, H25-W-KP-30, H25-W-K-20, H25-W-K-30, H25B-W-20, H25B-W-30, H25B-W-KP-20, H25B-W-KP-30, H25BW-Z-20, H25BW-Z-30, H25BW-W-20, H25BW-W-30, H25BW-W-KP-20, H25BW-W-KP-30, H25S-W-20, H25S-W-30, H25S-W-KP-20, H25S-W-KP-30, H25S-W-K-20, H25S-W-K-30, H25SS-W-20, H25SS-W-30, H25SS-W-KP-20, H25SS-W-KP-30, H25SS-W-K-20, H25SS-W-K-30
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Stałe instalacje do zapewnienia użytkownikom budynku środków do opanowania i gaszenia pożaru w pobliżu.
3. Producent:
BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pleszyce/POLSKA
www.boxmet.com.pl
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1.
5. Norma zharmonizowana: EN 671-1:2012.
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Slovak Republic
nr notyfikacji 1299
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
PODAWANIE ŚRODKA GAŚNICZEGO		
Średnica węża	spełnia	EN 671-1:2012 4.2.1
Minimalne natężenie przepływu	24l/min przy 0,2 MPa dla D6 39l/min przy 0,2 MPa D8 59l/min przy 0,2 MPa D10	EN 671-1:2012 4.2.2
Efektywny zasięg rzutu	spełnia	EN 671-1:2012 4.2.3
Prąd rozproszony	spełnia	EN 671-1:2012 4.2.4
NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA		
Zwijadło - Konstrukcja	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.3
Zwijadło - Obracanie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.4
Zwijadło - Wychylanie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.5
Zwijadło - Odporność na uderzenie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.6
Zwijadło - Odporność na obciążenie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.6
Wąż - Postanowienia ogólne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.1
Prądownik zamykana - Postanowienia ogólne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.2
Prądownik zamykana - Odporność na uderzenie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.7
Prądownik zamykana - Moment obrotowy	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.8
Zawór odcinający wlotowy - Postanowienia ogólne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.9
Zawór odcinający wlotowy - Ręczny zawór odcinający wlotowy	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.10
Zawór odcinający wlotowy - Automatyczny zawór odcinający wlotowy	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.11
Właściwości hydrauliczne - Odporność na ciśnienie wewnętrzne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.12
Właściwości hydrauliczne - Wytrzymałość	1,2 MPa	EN 671-1:2012 4.2.13
MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA WĘŻA		
Zwijadło - Obciążenie rozwijania	spełnia	EN 671-1:2012 4.4.1
Zwijadło - Dynamiczne zatrzymanie	spełnia	EN 671-1:2012 4.4.2
Wąż - Długość maksymalna	spełnia	EN 671-1:2012 4.4.3
TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA		
Odporność części powlekanych na korozję zewnętrzną	spełnia	EN 671-1:2012 4.8.1
Odporność na korozję armatury wodnej	spełnia	EN 671-1:2012 4.8.2
Badania starzenia materiałów z tworzyw sztucznych	spełnia	EN 671-1:2012 4.8.3
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisać(-a):

Tomasz Wróblewski Prezes Zarządu/Dyrektor ds. technicznych

(Nazwisko i stanowisko)

Piskorzów, dn. 13.05.2025 r.

(Miejsce i data wydania)

(podpis)

PREZES ZARZĄDU
BOXMET Ltd Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Wróblewski

Wpis do rejestru – Sąd Rejonowy IX Wydział Gosp.
we Wrocławiu KRS nr 0000196196
Kapitał zakładowy 402.000,- zł.
Bank Spółdzielczy o / Dzierżonów
Konto: 12 9527 0007 0020 3599 2000 0001
NIP : 882-000-37-86
P : 890050922

Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
tel.: (074) 83-69-238
fax: (074) 83-69-268

<http://www.boxmet.com.pl>
e-mail: boxmet@boxmet.com.pl