

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0601-0359/2012/2016

Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi przedłużenie
Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0601-0359/2012 wydanie 2

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 roku nr 249, poz. 2497 z późn. zm.) w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpżarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

BOXMET Ltd. Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PP-BXM
o odporności ogniowej E30, E60, E90 (wg DIN 4102-12:1998)

produkowanego przez: BOXMET Ltd. Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin ważności
od 30 grudnia 2016 r.
do 29 grudnia 2021 r.



Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczeń

Zboina
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Załącznik

Postanowienia ogólne i techniczne

Józefów, 30 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0601-0359/2012/2016 zawiera 23 strony. Dopuszcza się kopiowanie Aprobaty Technicznej tylko w całości. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie (również elektronicznej) fragmentów Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpżarowej - Państwowym Instytutem Badawczym.