



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3785/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszковского - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Boxmet Ltd Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce**

stwierdza, że wyrób:

Zawór hydrantowy typ ZH-52

produkowany przez:

**Boxmet Ltd Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce**

w zakładzie produkcyjnym:

**Boxmet Ltd Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce**

spełnia wymagania:

**pkt 3.23 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu (...) do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4831/2018 z dnia 24.08.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5439/BS/11 z dnia 28.10.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowej BS CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 2815/BT/06 z dnia 10.07.2006 r. wykonanych w Zakładzie-laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Środków Gaśniczych BT CNBOP, protokół z badań kontrolnych z dnia 04.11.2015 r. oraz protokół z badań kontrolnych z dnia 13.03.2014 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3785/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od **05.08.2019 r.**

do **04.08.2024 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępcą Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 5 sierpnia 2019 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3785/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Zawór hydrantowy typ ZH-52

Średnica nominalna	50 mm
Ciśnienie nominalne	16 bar (1,6 MPa)
Gwint przyłącza	G 2 B
Zakończenie wylotu	nasada wielkości 52 wg PN-M-51038
Średnica kółka	100 mm
Masa zaworu	1,71 kg
Materiał korpusu	mosiądz MO58

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 5 sierpnia 2019 r.